

# LEVEGŐSZŰRŐ ELEMÉK



**Szűrőosztály:** F6,F7,F8,F9,H10,H11, H12

**Anyaga:** A szűrőanyag speciális, hajtogatott, papírszerű cellulóz, vagy üvegszál filcből áll. A stabil szűrőlapok hajtogatásai átmenő, egymással összeolvadt műanyag szálakkal vannak rögzítve. A redők száma és magassága az üzemi körülményekhez optimálisan igazítva van. Az egyes szűrőlapok V-alakban, egy formatartó ABS-ből álló műanyag befogadó keretbe vannak elrendezve és légzárón beragasztva.

**Tisztíthatóság:** Nem tisztítható

**Beépítési mélység:** 298 (mm)

**Felhasználási terület:** F6: Finompor leválasztás gyógyszergyárakban, villamos és fotóiparban. Részleges-és teljes klímaberendezések nagy levegőtisztasági igényekkel. Laboratóriumi betegszoba. F7-H11: Finompor leválasztás klímatechnikai rendszerekben nagyon nagy levegőtisztasági igénynél. Frisslevegő igényes szerelőtermekben és kapcsolószekrényekben élelmiszergyártásnál. Előleválasztók tisztatermek berendezéseivel a gyógyszeriparban. Levegőanyag leválasztás.

**Adott feladatra a megfelelő szűrőelem kiválasztásához kérje műszaki segítségünket.**